



לכבוד:

16.06.24

תעשיות רדימיקס (ישראל)

בהתאם סעיף 4.2 של נת"מ 118-1 מתאריך 13.12.17, יצרן בטון רשאי לבקש לשנות את תדירות בדיקות התאמת הבטון לדרישות התקן ת" 5098.

סעיף 4.2.1 מאפשר להקטין מספר הבדיקות, אם היצרן מצהיר אחת לשנה במשך 3 שנים רצופות שלא נעשה שינוי מהותי בהרכב חומרי הגלם בייצור שלו, יחסי תערובות ומקורות חומרי הגלם.

סעיף 4.2.1.3 קובע מספר הבדיקות: " כל תוצאות שהתקבלו ב-3 שנים רצופות נמוכות מ-60% מדרישות שבטבלה 1-בדיקה אחת לחמש שנים"

בניתוח תוצאות בדיקות של שנים האחרונות יוצא שמפעלי חברת תעשיות רדימיקס (ישראל) זכאים להקלות כדלקמן:

מפעלי אילת -עד שנת 2027

מפעלי מרכז -עד שנת 2028

מפעלי אזור חיפה -עד שנת 2024

מפעלי אזור גליל -עד שנת 2025

מפעלי אזור דרום -עד שנת 2023

בכבוד רב ,

מועדט ויקטור בירמן-08003
מהנדס בכיר
ענף עמידות מבנים
מעבדות בניין מתי
מכון התקנים הישראלי